

安全评价报告信息

项目名称	广州市粤渔油料有限公司加油站地下油罐防渗改造工程（双层罐置换） 安全设施竣工验收安全评价报告		
项目详细地址	广州市番禺区大龙街富怡路 392 号		
资质证号	APJ-（粤）-331	项目所属行业	石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业
项目简介	<p>广州市粤渔油料有限公司（以下简称“粤渔加油站”或“该站”）位于广州市番禺区大龙街富怡路 392 号，由广州市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》登记编号为：粤穗 WH 安经证字[2017]1274（9），有效期至 2020 年 6 月 22 日；许可储存经营汽油、柴油（闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$），储存设施包括：30m³埋地汽油罐 3 台及 30m³埋地柴油罐 1 台，为二级加油站。</p> <p>根据《广州市推进加油站地下油罐防渗改造工作方案》的要求，粤渔加油站在确保建设规模不变、布局不变、功能不变、地址不变的情况下，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版）的要求，将加油站原有 4 台埋地单层钢制油罐全部置换为双层油罐，同时将埋地加油管道更新改造为双层管道并按规范要求配备必要的检漏设施等。</p> <p>目前，粤渔加油站地下油罐防渗改造工程（双层罐置换）已完成并已完成设备、管路的试运行。</p> <p>广州市粤渔油料有限公司加油站地下油罐防渗改造工程（双层罐置换）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件，具备建设项目安全设施竣工验收安全条件，符合申领危险化学品经营许可证要求。</p>		
报告编号	粤龙注安-APJ-19-047	现场勘查时间	2019/3/20
评价报告完成时间	2019/5/5	项目组长	韩廷亮
项目组成员	杜启梁、李薇		
报告编写员	韩廷亮、杜启梁、李薇		
报告审核员	敦俊安	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	王进春		
评价结论	<p>总体评价结论：广州市粤渔油料有限公司加油站地下油罐防渗改造工程（双层罐置换）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件，具备建设项目安全设施竣工验收安全条件，符合申领危险化学品经营许可证要求。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

