

## 安全评价报告信息

项目名称	东莞市大朗镇长塘加油站有限公司加油站改建项目安全预评价报告		
项目详细地址	东莞市大朗镇长塘社区		
资质证号	APJ-(粤)-331	项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学产品及医药制造业
项目简介	<p>东莞市大朗镇长塘加油站有限公司(以下简称“长塘加油站”)位于东莞市大朗镇长塘社区。成立于2012年9月28日,属于有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:叶达强,统一社会信用代码:91441900055354201W,经营范围:零售:汽油、柴油、润滑油;称重服务。该加油站现状设有埋地油罐4个,其中汽油罐<math>15\text{m}^3 \times 3</math>个,柴油罐<math>15\text{m}^3 \times 1</math>个,油罐总容积为<math>52.5\text{m}^3</math>(柴油折半计入总容量),为三级加油站。</p> <p>长塘加油站2016年12月19日取得东莞市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》(许可证号:粤东危化经字[2016]000125号),许可范围:汽油、柴油*** (备注:三级加油站,其中汽油罐<math>15\text{m}^3 \times 3</math>个,柴油罐<math>15\text{m}^3 \times 1</math>个)***,有效期至2019年12月18日。</p> <p>本次安全评价范围为东莞市大朗镇长塘加油站有限公司改建后加油站的选址及周围环境、总平面布置、生产工艺过程、公用辅助工程和安全管理系统。本项目被评价的危险化学品为汽油和柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^\circ\text{C}</math>]。</p>		
报告编号	粤龙注安-APJ-19-088	现场勘查时间	2019/6/28
评价报告完成时间	2019/7/1	项目组长	张贤凯
项目组成员	王礼攀、杜启梁		
报告编写员	张贤凯、王礼攀、杜启梁		
报告审核员	敦俊安	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>东莞市大朗镇长塘加油站有限公司加油站改建项目的地址和总平面布置等符合我国安全生产的相关法律、法规和标准的要求,在防火、防爆、防雷等方面采取了相应的安全措施和技术手段,但也存在某些不足之处,在本报告已提出了相应补充的安全对策措施建议。建设单位在工程的设计、施工中应落实本评价报告中提出的建议,保证安全设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用。通过落实该项目的设计图纸等拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议,东莞市大朗镇长塘加油站有限公司加油站改建项目的危险、有害因素可以得到控制,其投产后的安全运行风险是可以接受的,可以从安全技术上降低项目的危险有害程度,从安全管理上防范事故的发生,能够有效地控制事故将安全风险降低到可接受的程度。</p>		

## 现场检查时拍摄的相关照片

