

## 安全评价报告信息

项目名称	肇庆市高要区禄步镇平水加油站改建项目安全预评价报告		
项目详细地址	肇庆市高要区禄步镇平水村委会兆塘		
资质证号	APJ-（粤）-331	项目所属行业	石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业
项目简介	<p>肇庆市高要区禄步镇平水加油站（以下简称“平水站”或“该加油站”）于 2004 年 11 月 26 日取得营业执照，统一社会信用代码 914412837792484989，公司类型为个人独资企业，改建项目拟设于肇庆市高要区禄步镇平水村委会兆塘,主要经营范围是零售：汽油、柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]、机油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>平水站拟对油罐区进行改建，原罩棚、站房等不做变动。2 个 17m<sup>3</sup>埋地卧式钢结构汽油罐改为双层罐、1 个 30m<sup>3</sup>和 1 个 22m<sup>3</sup>埋地卧式钢结构柴油罐改为双层罐，罐区折合汽油容积 60m<sup>3</sup>，属于三级加油站。该加油站规划用地面积为 1935.28m<sup>2</sup>，站内行车场地面为混凝土地面；混凝土地面的具体做法遵现行标准《石油化工厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）的各项规定进行施工。</p> <p>评价对象：改建项目涉及的建筑设施（主要为埋地油罐区），以及原有的站房、罩棚及相关的设备等。根据项目的建设内容，确定的评价范围包括：评价对象的选址及周围环境、总平面布置、生产工艺过程、公用辅助工程和安全管理系统等。本报告对该建设项目进行评价。评价后如有变更或新增的部分，则不在本报告评价范围内。</p>		
报告编号	粤龙注安-APJ-19-191	现场勘查时间	2019/11/22
评价报告完成时间	2019/11/25	项目组长	赵庆大
项目组成员	李薇、王礼攀		
报告编写员	赵庆大、李薇、王礼攀		
报告审核员	敦俊安	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>通过对肇庆市高要区禄步镇平水加油站改建项目选址、建设项目对周边环境的影响、周边环境对建设项目的影 响、工艺技术条件、自然条件影响等方面的分析，该油站符合国家、地方相关安全法律法规和规范的要求，通过落实该项目的设计图纸等拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，肇庆市高要区禄步镇平水加油站危险、有害因素可以得到控制，其投产后的安全运行风险是可以接受的，符合安全要求。</p>		

## 现场检查时拍摄的相关照片

