

安全评价报告信息

项目名称	广宁县洲仔镇罗塘加油站改建项目安全评价报告		
项目详细地址	广宁县洲仔镇罗塘		
资质证号	APJ-（粤）-331	项目所属行业	石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业
项目简介	<p>广宁县洲仔镇罗塘加油站（以下简称“该加油站”）于 2006 年 9 月 27 日取得营业执照，统一社会信用代码 914412237946608786，公司类型为个人独资企业，改建项目拟设于广宁县洲仔镇罗塘，主要经营范围是零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤肇宁危化经字[2019]000005 号，有效期至 2022 年 6 月 2 日），现有汽油罐 21m³×1，14.5m³×1，柴油罐 21m³×1，27m³×1，折合容积为 59.5m³，属于三级加油站。该加油站拟对油罐区进行改建，原罩棚、站房、油罐数量和容积、加油机和加油枪数量等均不做变动。1 个 21m³ 埋地卧式钢结构汽油罐改为双层罐、1 个 14.5m³ 埋地卧式钢结构汽油罐改为双层罐、1 个 21m³ 埋地卧式钢结构柴油罐改为双层罐、1 个 27m³ 埋地卧式钢结构柴油罐改为双层罐，罐区折合汽油容积 59.5m³，改建后仍属于三级加油站。该加油站规划用地面积为 1905.44m²，站内行车场地面为混凝土地面；混凝土地面的具体做法遵现行标准《石油化工厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）的各项规定进行施工。</p> <p>评价对象：改建项目涉及的建筑设施（主要为埋地油罐区），以及原有的站房、罩棚及相关的设备等。根据项目的建设内容，确定的评价范围包括：评价对象的选址及周围环境、总平面布置、生产工艺过程、公用辅助工程和安全管理系统等。</p>		
报告编号	粤龙注安-APJ-236	现场勘查时间	2019/11/20
评价报告完成时间	2019/12/21	项目组长	赵庆大
项目组成员	王礼攀、王俊方		
报告编写员	赵庆大、王礼攀、王俊方		
报告审核员	阳彬	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>综上所述，通过对广宁县洲仔镇罗塘加油站改建项目选址、建设项目对周边环境的影响、周边环境对建设项目的影、工艺技术条件、自然条件影响等方面的分析，该油站符合国家、地方相关安全法律法规和规范的要求，通过落实该项目的设计图纸等拟采取的安全对策措施和本报告</p>		

补充的安全对策措施建议，广宁县洲仔镇罗塘加油站危险、有害因素可以得到控制，其投产后的安全运行风险是可以接受的，符合安全要求。

现场检查时拍摄的相关照片

