

安全评价报告信息

项目名称	肇庆市安达水上油站有限公司怀集小湘加油站扩建项目安全验收评价报告		
项目详细地址	怀集县怀城镇南巴（原省林业车队路口）		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>肇庆市安达水上油站有限公司怀集小湘加油站（以下简称怀集小湘站或该加油站）位于怀集县怀城镇南巴（原省林业车队路口），经营范围：零售：汽油、柴油、煤油。</p> <p>怀集小湘站原有汽油罐 25m³×1，18m³×1，0#柴油罐 30m³×1，折合容积为 58m³，属于三级加油站。</p> <p>该加油站在原址进行扩建，扩建后该加油站设置潜油泵型加油机 3 台，20m³ 柴油储罐 1 个，30m³ 汽油储罐 2 个，20m³ 汽油储罐 1 个，总罐容 100m³，折合汽油容积 90m³，属三级加油站。其中汽油、柴油罐均为埋地油罐，加油站拟设置加油卸油油气回收系统，通气管管口沿钢柱上加油棚屋面，高出加油棚屋面 1.5m。</p> <p>本次安全验收评价的对象为该加油站；评价范围包括对该加油站扩建项目的设施、设备、装置及安全管理现状进行安全验收评价，但不包括其成品油运输环节；有关消防设计审核、消防验收和防雷设施检测等方面，企业应委托有关部门进行审核、验收和检测，本报告只查验加油站是否已取得消防验收合格文件和防雷设施检测合格文件。</p>		
报告编号	YL-2-20-11B-013	现场勘查时间	2020/6/4
评价报告完成时间	2020/7/2	项目组长	赵庆大
项目组成员	阳彬、王礼攀		
报告编写员	赵庆大、阳彬、王礼攀		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	该加油站改建项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，具备安全设施验收的要求。		

现场检查时拍摄的相关照片

