

## 安全评价报告信息

项目名称	中油碧辟石油有限公司东莞宏伟加油站防渗漏改造工程安全预评价报告		
项目详细地址	东莞市南城街道四横路南城路段		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>中油碧辟石油有限公司东莞宏伟加油站（以下简称“宏伟加油站”）位于东莞市南城街道四横路南城路段，成立于2009年08月06日，属于分公司，负责人：刘扬勇，统一社会信用代码：914419006924729139，经营范围：租赁经营东莞市南城街道农机服务站宏伟加油站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该加油站现状设有埋地油罐4个，其中汽油罐40m<sup>3</sup>×2个，柴油罐40m<sup>3</sup>×2个，油罐总容积为120m<sup>3</sup>（柴油折半计入总容量），为二级加油站。</p> <p>宏伟加油站2020年5月21日取得东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（许可证号：粤东危化经字[2020]000095号），许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐40m<sup>3</sup>×2个，柴油罐40m<sup>3</sup>×2个）***，有效期至2023年4月27日。</p> <p>本次安全评价范围为中油碧辟石油有限公司东莞宏伟加油站防渗漏改造工程。</p> <p>本项目被评价的危险化学品为汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]。</p> <p>本次评价将根据建设项目设计方案对建设项目进行危险、有害因素辨识和定性定量分析评价，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施与建议，并作出安全评价结论。</p> <p>本建设项目涉及的有关投资立项、城建规划、公安消防、地质气象、职业卫生等方面的具体问题，以相关部门的批复文件或检测报告为准。</p> <p>本评价项目未提及的其它问题或内容，应严格执行国家有关的法律法规规章、技术标准和规范。</p>		
报告编号	YL-1-20-11A-003	现场勘查时间	2020/7/9
评价报告完成时间	2020/7/14	项目组长	赵庆大
项目组成员	阳彬、王礼攀		
报告编写员	赵庆大、阳彬、王礼攀		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		

<p>评价结论</p>	<p>通过以上分析与评价，结论是：中油碧辟石油有限公司东莞宏伟加油站防渗漏改造工程改建项目的安全风险是可以接受的,从安全生产角度符合法律、法规、规章和国家有关标准和行业标准的规定，该改建项目建设单位应考虑采取本报告所提及法律法规、标准规范等的要求和提出的安全对策措施等进行设计、建设和管理，则其风险程度是可接受的，其安全是可控的，符合安全条件的要求。</p>
-------------	---

## 现场检查时拍摄的相关照片

