

安全评价报告信息

项目名称	乳源东阳光氟有限公司空压制氮扩建项目安全评价报告		
项目详细地址	韶关市乳源瑶族自治县乳城镇东阳光工业园		
资质证号	APJ-(粤)-331	项目所属行业	石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业
项目简介	<p>乳源东阳光氟有限公司由广东东阳光铝业股份有限公司与乳源东阳光电化厂合资，注册资本为1 亿元人民币，东阳光铝业出资8500万元，占注册资本85%；乳源东阳光电化厂出资1500万元，占注册资本15%。乳源东阳光氟有限公司制冷剂项目配套公用工程现有变压吸附制氮装置4套，每套氮气产量500Nm³/h，总氮气产量为2000Nm³/h，目前只供乳源东阳光氟有限公司自用，现将乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光氟树脂有限公司资源整合，公用工程压缩空气、氮气、蒸汽由乳源东阳光氟有限公司统一供给。根据三个分厂的氮气用量需要扩建3000Nm³/h空压制氮装置满足生产需要。</p> <p>本次安全评价是对乳源东阳光氟有限公司空压制氮扩建项目进行安全评价，评价范围为套3000Nm³/h氮气和100L/h液氮及200Nm³/min压缩空气装置项目的选址、总平面布置、建（构）筑物、生产工艺、原料和产品以及配套公用设施和安全管理等。根据该建设项目的相关资料等，分析该建设项目在投产后的运行过程存在的危险有害因素，以及危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。</p>		
报告编号	YL-2-20-21A-011	现场勘查时间	2020/7/8
评价报告完成时间	2020/8/25	项目组长	赵庆大
项目组成员	阳彬、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告编写员	赵庆大、阳彬、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>综上所述，乳源东阳光氟有限公司空压制氮扩建项目的安全条件，主要工艺、设备、设施可靠，拟采用的安全设施安全可靠，公用工程以及辅助设备设施能够满足安全生产的需要，通过认真落实本报告提出的安全对策与建议后，能够满足安全生产的需要，符合建设项目的安全生产条件。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

