

安全评价报告信息

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称 | 广东省南粤交通中海油能源有限公司连平西东区加油站安全评价报告 | | |
| 项目详细地址 | 连平县汕昆高速龙怀段连平西服务区东侧 | | |
| 资质证号 | APJ-(粤)-331 | 项目所属行业 | 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目简介 | <p>广东省南粤交通中海油能源有限公司连平西东区加油站（以下简称“连平西东区加油站”）位于连平县汕昆高速龙怀段连平西服务区东侧。成立于2017年11月7日，企业类型为其他有限责任公司分公司，法定代表人：徐卫华，统一社会信用代码：91441623MA5100W43M，经营范围：零售：汽油、柴油、润滑油；日用杂品、头饰、鞋、工艺美术品销售；海味干货、预包装食品、粮油、糕点面包、乳制品、豆制品、熟食、非酒精饮料及茶叶、散装食品销售；烟草制品、酒类销售；音像制品及电子出版物销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>该加油站设有7台加油机、埋地油罐6台（包括2台50m³的0#柴油埋地SF双层储罐、1台50m³的92#汽油埋地SF双层储罐、1台50m³的95#汽油埋地SF双层储罐、1台30m³的92#汽油埋地SF双层储罐、1台30m³的98#汽油埋地SF双层储罐）及辅助设施。柴油折半计算，总储存能力为210m³，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条加油站的等级划分，属一级加油站。</p> <p>本次安全评价的范围为：连平西东区加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等，不包括其成品油运输环节和生活环节</p> | | |
| 报告编号 | YL-2-20-11C-053 | 现场勘查时间 | 2020/12/10 |
| 评价报告完成时间 | 2020/12/30 | 项目组长 | 阳彬 |
| 项目组成员 | 王礼攀、刘玉安、吴海燕、廖泽平 | | |
| 报告编写员 | 阳彬、王礼攀、刘玉安、吴海燕、廖泽平 | | |
| 报告审核员 | 廖洪盛 | 过程控制负责人 | 郭斌 |
| 技术负责人 | 陈燎原 | | |
| 评价结论 | 根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，广东省南粤交通中海油能源有限公司连平西东区加油站符合相关安全生产法律法规和标准规范要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。 | | |

现场检查时拍摄的相关照片

