

安全评价报告信息

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目详细地址	深圳市龙华区民治街道北站社区中石化梅龙加油站 101		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	金属、非金属矿及其他矿采选业
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站（以下简称“梅龙加油站”或“该加油站”）是中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司下属单位，该加油站于 2021 年 01 月 04 日经深圳市市场监督管理局登记核准，注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区中石化梅龙加油站 101，项目地址位于深圳市龙华区民治街道梅龙路西面、白松一路北面，统一社会信用代码为 91440300MA5GK6030B，负责人熊智波，企业类型为分公司，主要提供车用燃油，为社会车辆提供加油服务。</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司于 2020 年 6 月 12 日向深圳市住房和建设局申请梅龙加油站建设工程消防设计审查并取得《建设工程消防设计审查意见书》（深建消审字[2020]第 0372 号），该加油站共设 4 台加油机及 4 个埋地油罐（其中：40m³汽油罐 2 个、30m³汽油罐 1 个、30m³柴油罐 1 个，折合汽油总容积 125m³，属二级加油站）。因项目需要，中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司于 2021 年 01 月 15 日向深圳市住房和建设局申请梅龙加油站（局部修改）建设工程消防设计审查，申报设计变更内容为：取消柴油罐，设计变更后汽油总容积 110m³，仍为二级加油站，并取得《特殊建设工程消防设计审查意见书》（深建消审字[2021]第 0064 号）。</p> <p>评价范围包括对该加油站新建项目的设施、设备、装置及安全管理现状进行安全验收评价，但不包括其成品油运输环节；有关消防设计审核、消防验收和防雷设施检测等方面，企业应委托有关部门进行审核、验收和检测，本报告只查验加油站是否已取得消防验收合格文件和防雷设施检测合格文件。</p>		
报告编号	YL-2-21-11B-002	现场勘查时间	2021/1/26
评价报告完成时间	2021/1/28	项目组长	阳彬
项目组成员	伍永强、廖泽平、唐贵青、熊伟		
报告编写员	伍永强、廖泽平、唐贵青、熊伟		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	该加油站新建项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，具备安全设施验收的要求。		

现场检查时拍摄的相关照片

