

## 安全评价报告信息

项目名称	深圳市中油凯兴加油站有限公司改建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目详细地址	深圳市宝安区石岩街道办洲石路北侧		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>深圳市中油凯兴加油站有限公司(以下简称“凯兴加油站”或“该加油站”), 该加油站取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91440300799202649X), 营业场所位于深圳市宝安区石岩街道办洲石路北侧, 成立于2007年03月27日, 法定代表人为方春龙。该加油站占地面积3501.18 m<sup>2</sup>, 土地使用年限自2004年12月31日至2044年12月30日, 使用期限40年。凯兴加油站于2004年12月21日经深圳市规划局宝安分局批准并取得《深圳市建设用地规划许可证》, 证书编号: 深规许字05-2004-0241号, 于2005年11月15日取得《深圳市建设工程规划许可证》, 证书编号: 深规建许字2005B564号; 取得深圳市经济贸易和信息化委员会批准的《成品油零售经营批准证书》, 证书编号为: 油零售证书第44B259号; 经深圳市应急管理局批准并取得《危险化学品经营许可证》, 登记编号为: 深应急危化经油字[2021]7号, 有效期至2022年5月16日, 许可经营范围: 汽油(1630)(备注: 汽油罐30m<sup>3</sup>×3个, 柴油罐30m<sup>3</sup>×3个)***。</p> <p>深圳市中油凯兴加油站有限公司于2021年02月24日取得深圳市宝安区住房和建设局核发的《特殊建设工程消防设计审查意见书》(深宝住建消审字[2021]第0148号), 该加油站改造内容为: 拆除现有单层油罐更换为双层SF埋地油罐, 将原有的汽油罐30m<sup>3</sup>×3个、柴油罐30m<sup>3</sup>×3个调整布局, 减少1个柴油罐, 将1个柴油罐为汽油罐, 改建后汽油罐30m<sup>3</sup>×4个、柴油罐30m<sup>3</sup>×1个, 总罐容积(折合汽油总容积)135m<sup>3</sup>, 原有9台加油机拆除, 更换为9台六枪三油品潜油泵型加油机(卡机联接式、油气回收型), 改建后等级维持二级加油站不变。</p> <p>本次评价范围包括对该加油站改建项目的设施、设备、装置及安全管理现状进行安全验收评价, 但不包括其成品油运输环节; 有关消防设计审核、消防验收和防雷设施检测等方面, 企业应委托有关部门进行审核、验收和检测, 本报告只查验加油站是否已取得消防验收合格文件和防雷设施检测合格文件。</p>		
报告编号	YL-2-21-11B-004	现场勘查时间	2021/3/16
评价报告完成时间	2021/3/19	项目组长	阳彬
项目组成员	刘玉安、廖泽平、唐贵青、吴海燕		
报告编写员	刘玉安、廖泽平、唐贵青、吴海燕		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		

评价结论

该加油站改建项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，具备安全设施验收的要求。

### 现场检查时拍摄的相关照片

