

安全评价报告信息

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目详细地址	阳江市江城区创业北路西号之一		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>中国石化销售有限公司广东阳江创业路加油站成立于2003年1月16日，原负责人为许孟赤，由于中国石化销售股份有限公司广东阳江石油分公司（以下简称“阳江分公司”）的规划和人事任命，该加油站于2019年6月24日更名为中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站（以下简称“创业路加油站”或“该加油站”），负责人变更为陈丹桂。该加油站取得阳江市应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤阳危化经字[2020]000061号，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：三级加油站，其中，汽油罐20m³×2个；柴油罐30m³×1个；2#、3#为自助加油机）***，有效期至2023年10月31日。该加油站于2019年10月25日取得广东省能源局核发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44Q10123号），有效期2024年10月25日，批准从事汽油、柴油和煤油的零售业务。</p> <p>该加油站位于阳江市区创业路与振兴路交角处。根据广东省七部委下发的《关于加油站地下油罐防渗改造有关意见的函》（粤环函【2018】1795号）的通知要求，加油站应做好地下油罐防渗改造工作，经阳江分公司研究决定，对创业路加油站进行原址改造，设计增设防渗措施设置双层罐和双层管道，该建设项目属改建项目，现该建设项目已竣工。</p> <p>本次安全验收评价的对象为中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站改建项目安全设施验收评价；评价范围包括对创业路加油站改建项目涉及的工艺、设施、设备、装置及安全管理状况进行安全验收评价，但不包括其成品油运输环节；有关消防设计审核、消防验收和防雷设施检测等方面，企业应委托有关部门进行审核、验收和检测，本报告只查验加油站是否已取得消防设计审核、消防验收合格文件和防雷设施检测合格文件。</p>		
报告编号	YL-2-21-11B-006	现场勘查时间	2021/4/9
评价报告完成时间	2021/4/16	项目组长	阳彬
项目组成员	赵庆大、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告编写员	赵庆大、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		

<p>评价结论</p>	<p>中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站改建项目安全设施能同时设计、同时施工、同时投入使用，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，具备安全设施竣工验收的安全条件。</p> <p>根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）的有关规定对中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站的经营条件进行分析评价，其经营条件符合危险化学品经营许可证管理的相关法律法规要求，具备申领危险化学品经营许可证的条件。</p>
-------------	--

现场检查时拍摄的相关照片

