

安全评价报告信息

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东阳江服务区南加油站改建项目安全评价报告		
项目详细地址	广湛高速公路开阳段阳江服务区南		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司广东阳江服务区南加油站（以下简称“服务区南加油站”或“该加油站”）位于广湛高速公路开阳段阳江服务区南，该加油站是中国石化销售有限公司广东阳江石油分公司下属加油站。</p> <p>该加油站于2020年10月23日取得阳江市应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》，登记编号：粤阳危化经字[2020]000078号，有效期至2023年10月31日。许可经营范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]***（备注：一级加油站，其中汽油罐$40\text{m}^3 \times 2$个，$50\text{m}^3 \times 1$个；柴油罐$50\text{m}^3 \times 2$个；1#、5#、6#为自助加油机）***，根据广东省七部委下发的《关于加油站地下油罐防渗改造有关意见的函》（粤环函【2018】1795号）的通知要求，为了提高设施设备环保能力，落实加油站地下加油罐防渗改造，设计增设防渗措施设置双层罐，现中国石化销售有限公司广东阳江石油分公司拟对服务区南加油站进行原址改造。</p> <p>本次安全评价范围为中国石化销售股份有限公司广东阳江服务区南加油站改建项目。</p> <p>本项目被评价的危险化学品为汽油和柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]。</p> <p>本次评价将根据建设项目设计方案和分公司改造意见，对建设项目进行危险、有害因素辨识和定性定量分析评价，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施与建议，并作出安全评价结论。</p>		
报告编号	YL-2-21-11A-008	现场勘查时间	2021/4/15
评价报告完成时间	2021/4/24	项目组长	阳彬
项目组成员	赵庆大、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告编写员	赵庆大、伍永强、熊伟、廖泽平		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		
评价结论	<p>中国石化销售股份有限公司广东阳江服务区南加油站改建项目方案设计合理、可行，通过落实设计方案中的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施后对潜在的危险有害因素可得到控制并在可控范围内，从安全生产角度分析符合法律、法规、规章和国家标准和行业标准规定，具备改建条件。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

