

安全评价报告信息

项目名称	英德市信晟贸易有限公司和晟加油站新建项目安全评价报告		
项目详细地址	英德市英城街道北江三号路东、北江大道（原金子山四号路）以南		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>英德市信晟贸易有限公司（统一社会信用代码：91441881MA4ULQHR6M，以下简称“信晟公司”）计划于英德市英城街道北江三号路东、北江大道（原金子山四号路）以南投资新建加油站项目，项目名称为：英德市信晟贸易有限公司和晟加油站新建项目（以下简称“该项目”或“该建设项目”），该建设项目经广东省经济和信息化委员会批复同意，已取得广东省经济和信息化委员会核发的《广东省经济和信息化委关于珠海市 56#58#77#85# 佛山市佛三 S75# 韶关市城 9# 东莞市 13G025# 江门市台山 17# 阳江市 169# 湛江市 P202# 茂名市 149# 清远市英 10# 云浮市云安 4# 郁南 33#等加油站规划点规划确认的批复》（粤经信电力函[2018]138 号）。</p> <p>该项目主要内容：英德市信晟贸易有限公司和晟加油站新建项目计划设置站房 1 座、辅助用房 1 座、加油亭 1 座（设 7 台 4 枪潜油泵型加油机）、全自动洗车机 2 台、油罐区 1 座，油罐区设 SF 埋地双层油罐 5 个，含 1 个 50m³ 92#汽油储罐、1 个 30m³ 95#汽油储罐、1 个 30m³ 98#汽油储罐、2 个 40m³ 0#柴油储罐；总罐容积 190 m³，折合汽油总罐容 150m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），属于二级加油站；配套敷设相关工艺管道系统，配置配套的液位仪、潜油泵、渗漏检测报警系统等。</p> <p>根据建设单位的《安全评价委托书》和《技术服务合同》，确定本次安全评价为建设项目的可行性研究阶段，项目建设前进行的安全评价，安全评价范围包括：建设项目选址、总平面布置及周边环境、工艺系统、建筑及设备安全、公用工程辅助系统及劳动防护设施和用品等。</p> <p>该建设项目所涉及的环境保护和消防等方面的内容，以政府有关部门批准或认可的环境影响评价和消防设计等技术文件为准，不包括在本次评价范围内。</p>		
报告编号	YL-2-21-11A-009	现场勘查时间	2021/4/29
评价报告完成时间	2021/5/7	项目组长	赵庆大
项目组成员	廖泽平、阳彬、熊伟、伍永强		
报告编写员	廖泽平、阳彬、熊伟、伍永强		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	陈燎原		

评价结论

英德市信晟贸易有限公司和晟加油站新建项目选址、总平面布置合理，工艺技术条件成熟，在防火、防爆、工艺设备、电气、防雷防静电等方面制定了相应的安全措施和技术手段，具备项目设立安全条件。通过落实项目设计说明拟采取的安全对策措施，以及本报告补充的安全对策措施及建议后，该项目符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）等国家、行业和地方有关安全生产的法律、法规和标准规范的要求。

现场检查时拍摄的相关照片

