

## 安全评价报告信息

项目名称	潮州市潮安区彩东石化有限公司彩东油站新建项目安全预评价报告		
项目详细地址	潮州市潮安区彩塘镇宏六村彩东路湖什池		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>潮州市潮安区彩东石化有限公司（简称“彩东油站”或“该油站”）为有限责任公司（自然人投资或控股），现投资建设加油站项目。彩东油站选址位于潮州市潮安区彩塘镇宏六村彩东路湖什池，取得潮州市发展和改革局规划布点确认（《潮州市发展和改革局关于确认潮安区等二区一县共6座加油站规划点的批复》（潮发改能〔2020〕282号））。该油站拟设有4个埋地油罐，其中3个储存汽油（20m<sup>3</sup>×1，25m<sup>3</sup>×1，30m<sup>3</sup>×1），1个储存柴油（30m<sup>3</sup>×1），折计总容积90m<sup>3</sup>，属于三级加油站；设置4台多枪多油品加油机（带汽油油气回收功能）。</p> <p>为落实建设项目安全设施与主体工程“三同时”，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年修改）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，2013修订）和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）等法律法规、规章的规定，潮州市潮安区彩东石化有限公司委托广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司对建设项目进行安全预评价。</p> <p>该项目评价的范围如下：汽油和柴油（闭杯闪点≤60℃）；柴油（闭杯闪点&gt;60℃）不属于《危险化学品目录》（2015版）列名危险化学品，但也具有一定危险性，本次评价也一并分析。</p> <p>本次评价将根据建设项目的设计方案，对建设项目进行危险、有害因素辨识和定性定量分析评价，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施与建议，并作出安全评价结论。</p>		
报告编号	YL-2-21-11A-010	现场勘查时间	2021/5/18
评价报告完成时间	2021/5/25	项目组长	阳彬
项目组成员	伍永强、熊伟、赵庆大、廖泽平		
报告编写员	伍永强、熊伟、赵庆大、廖泽平		
报告审核员	廖洪盛	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	陈燎原		

评价结论	<p>潮州市潮安区彩东石化有限公司彩东油站方案设计合理、可行，通过落实设计方案中的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建设后，对潜在的危險有害因素能够得到控制并在可控范围内，从安全角度要求符合我国现行安全生产方面的法律法规、规章、技术标准和规范的规定，具备建设的安全条件，建成后可安全运行。</p>
------	--

## 现场检查时拍摄的相关照片

