

## 安全评价报告信息

项目名称	修水县古市镇月塘加油站危险化学品经营安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县古市镇东皋村一组		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>修水县古市镇月塘加油站成立于2008年2月12日，该站经营人为冷清好，由冷清好对加油站安全生产负全责，孙金阶为安全主要负责人，万福根为安全管理员，负责加油站的日常安全管理工作。主要从事成品油（0#柴油、92#汽油）零售经营，公司地址位于江西省九江市修水县古市镇东皋村一组。</p> <p>月塘加油站占地面积约630m<sup>2</sup>。目前加油站共有员工5人，站内设有单枪加油机2台及配套的工艺管线，罐区设置油罐2个，其中20m<sup>3</sup>的0#柴油卧式储罐1个，30m<sup>3</sup>92#汽油卧式储罐1个，油品总储存为40m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中3.0.9条对加油站的等级划分，该站总容积<math>V=40\text{m}^3 \leq 90\text{m}^3</math>，该站属三级加油站。</p> <p>该站防雷、防静电采用共用接地体，其防雷接地电阻，由九江市蓝天科技有限公司2023年02月18日出具具有《江西省雷电防护装置检测报告》总评为：月塘加油站符合规范要求，有效期至2023年08月18日。</p>		
报告编号	YL-3-23-11C-007	现场勘查时间	2023/04/21
评价报告完成时间	2023/5	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、廖泽平		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	王金贵	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	<p>修水县古市镇月塘加油站提供的相关证照和文件齐全，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令第55号，2015年原安监总局令第79号修订）规定。</p> <p>因此，我评价机构对修水县古市镇月塘加油站的经营现状安全条件做出评价结论：经评价，修水县古市镇月塘加油站现场安全条件符合国家法律法规和相关标准，符合发证条件。</p>		

# 现场检查时拍摄的相关照片

