

安全评价报告信息

项目名称	修水港华燃气有限公司液化天然气储备站（城区站与三都站）安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县义宁镇南桥村、修水县工业园太阳升项目区		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	燃气生产和供应业
项目简介	<p>修水港华燃气有限公司成立于2006年11月08日，法人为王志国，注册地址为：江西省九江市修水县义宁镇南桥村，注册资金3000万元人民币，该公司主要经营范围：投资、建设和经营管道燃气的输配管网及相关气体储存、运输设施；生产、加工、输送、销售各种管道燃气（包括天然气、液化石油气和代天然气），设计、制造、销售、安装、维修有关燃气应用设备、气体仪表、燃气炉具及相关配套设备、及提供各种售后服务；从事与前述相关的工程、咨询业务，日用品销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），家用电器销售等。</p> <p>该项目总共占地面积为25923.13 m²，其中三都站占地面积12589.76 m²，城区站占地面积13333.37 m²，本项目主体建（构）筑物：储罐区、气化区、消防水池、综合楼等。本次的评价范围为三都站和城区站，三都站位于修水县工业园太阳升项目区，设有一台105.3m³的储罐、城区站位于义宁镇南桥村9组，设有两台52.63m³的储罐。</p>		
报告编号	YL-3-23-01C-043	现场勘查时间	2023/03/02
评价报告完成时间	2023/5	项目组长	邱飞明
项目组成员	陆靖、相稚童、程利伟、王金贵		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	孟平	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	<p>修水港华燃气有限公司液化天然气储备站（城区站与三都站）所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实，安全资金投入充足，站内布局基本合理，采用的工艺和设备成熟可靠，有相应的工艺操作和设备管理制度，生产工艺中采用了一定的安全技术措施。</p> <p>评价组认为，修水港华燃气有限公司液化天然气储备站（城区站与三都站）项目符合安全生产条件</p> <p>该站应严格落实本评价报告提出的各项安全对策措施和建议，对存在的问题认真整改，严格执行各项安全管理制度和安全操作规程，及时修订、完善安全生产责任制、安全管理制度、安全规程，不断完善事故应急救援预案，加强员工培训，检维修应做好安全防护措施，制定计划，并做好人员的安全防护，确保安全生产，做到长期、平稳运行。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

