

# 安全评价报告信息

项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀朱家尖加油站改建项目安全评价意见书		
项目详细地址	浙江省舟山市普陀区朱家尖街道金沙大道 2256 号		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>朱家尖加油站位于国家 5A 级风景区朱家尖岛 329 国道旁金沙大道 2256 号，每年的世界油商大会也在此举行，经过多年使用的标准件已较为陈旧。同时，该站近几年销量以高于全市平均的水平逐年上升，故为提升该站形象，展现中石化品牌价值，根据《中国石化综合加能站形象标准手册》对该站进行新形象和柴改汽及配套管线改造，同时结合改造在该站设置光伏、充电桩。</p> <p>经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品），烟草制品零售，食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：润滑油销售；日用百货销售，五金产品零售，五金产品批发；日用家电零售；针纺织品销售，洗车服务，汽车零配件零售，汽车零配件批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动）等。</p> <p>由于该站标准件较为陈旧，油品需求量根据市场变更，为适应社会需求，提高该站形象，展现中石化品牌价值，申请将现设有的 3 个 30m<sup>3</sup> 埋地卧式汽油储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 埋地卧式柴油储罐，调整为 4 个 30m<sup>3</sup> 埋地卧式汽油储罐、1 个 30m<sup>3</sup> 埋地卧式柴油储罐；增设 2 台充电桩（一体式一机双枪，设 4 个充电位），一套 80KWP 光伏发电系统，原有变压器增容至 630KVA。于 2020 年 2 月 21 日取得舟山市商务局下发的《舟山市商务局关于同意扩（改）建中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀石油支公司朱家尖、六横加油站的批复》【舟商务自贸[2020]3 号】，该加油站改建后仍属于二级加油站。</p>		
报告编号	YL-3-22-11A-004	现场勘查时间	2023-8-26
评价报告完成时间	2023-9	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、廖泽平		
报告编写员	孟平、邱飞明、刘军国、相稚童、廖泽平		
报告审核员	王金贵	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	中国石化销售股份有限公司浙江舟山普陀朱家尖加油站改建项目拟落实的安全设施和安全条件满足我国现行的有关法律、法规和标准要求，在安全上是可行的。		

## 现场检查时拍摄的相关照片

