

安全评价报告信息

项目名称	修水县三都杨梅山石油液化气站安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县太阳升镇幸福村		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	燃气生产和供应业
项目简介	修水县三都杨梅山石油液化气站成立于 2014 年 12 月 26 日，法人为张建辉，注册地址为：江西省九江市修水县太阳升镇幸福村，主要经营范围：许可项目：瓶装石油液化气销售；该项目占地面积为 2800 m²，目前该站主营产品为液化石油气充装，站区设有 3 个压力储罐，容积分别为液化石油气储罐 24m³ 两个，液化石油气残液罐 3m³ 一个，总容积为 51m³，该站为六级液化气站。气站现有员工 6 人，其中张建辉为主要负责人，韩林华为安全生产管理人员，工作人员 4 人。		
报告编号	YL-2023-JX-029	现场勘查时间	2023/07/19
评价报告完成时间	2023/9	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、廖泽平		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	根据国家有关法律、法规和现行标准、规范，对修水县三都杨梅山石油液化气站进行了安全现状评价，评价组通过现场勘查和对工程资料的详细分析讨论得出如下结论： 修水县三都杨梅山石油液化气站所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实，安全资金投入充足，厂区布局基本合理，采用的工艺和设备成熟可靠，有相应的工艺操作和设备管理制度，生产工艺中采用了一定的安全技术措施，企业对报告中提出的隐患进行了部分整改。 评价组认为，修水县三都杨梅山石油液化气站现状评价项目在整改完成后符合安全生产条件。 另外液化气站应严格执行各项安全管理制度和安全操作规程，及时修订、完善安全生产责任制、安全管理制度、安全规程，不断完善事故应急救援预案，加强员工培训，检维修应做好安全防护措施，制定计划，并做好人员的安全防护，确保安全生产，做到长期、平稳运行。		

现场检查时拍摄的相关照片

