

安全评价报告信息

项目名称	修水县上杭液化气站安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县上杭乡十二坊村		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	燃气生产和供应业
项目简介	<p>修水县上杭液化气站成立于 2015 年 01 月 07 日，法人为王彬，注册地址为：江西省九江市修水县上杭乡十二坊村，主要经营范围：许可项目：瓶装石油液化气销售；该项目占地面积为 949 m²，目前该站主营项目为液化石油气充装，站区设有 3 个压力储罐，容积分别为液化石油气储罐 21.2m³ 一个、液化石油气储罐 21.39m³ 一个、液化石油气残液罐 4m³ 一个，总容积为 46.59m³，该站为六级液化气站。气站现有员工 5 人，其中王彬为法人，舒艳香为主要负责人、余小欣为安全管理人员，充装人员 3 人，每天工作 8 小时，年工作 320 天。</p>		
报告编号	YL-2023-JX-039	现场勘查时间	2023/08/16
评价报告完成时间	2023/10	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、王金贵		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	<p>根据国家有关法律、法规和现行标准、规范，对修水县上杭液化气站进行了安全现状评价，评价组通过现场勘查和对工程资料的详细分析讨论得出如下结论：</p> <p>修水县上杭液化气站所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实，安全资金投入充足，厂区布局基本合理，采用的工艺和设备成熟可靠，有相应的工艺操作和设备管理制度，生产工艺中采用了一定的安全技术措施，企业对报告中提出的隐患进行了部分整改。</p> <p>评价组认为，修水县上杭液化气站现状评价项目在整改完成后符合安全生产条件。</p> <p>另外液化气站应严格执行各项安全管理制度的安全操作规程，及时修订、完善安全生产责任制、安全管理制度、安全规程，不断完善事故应急救援预案，加强员工培训，检维修应做好安全防护措施，制定计划，并做好人员的安全防护，确保安全生产，做到长期、平稳运行。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

