

## 安全评价报告信息

项目名称	惠州交投元利置业有限公司公庄服务区东加油站新建项目安全评价报告		
项目详细地址	惠州博罗公庄服务区东		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	<p>惠州交投元利置业有限公司（统一社会信用代码：91441322MACDX0887H）计划于广东省惠州市博罗县公庄镇公庄服务区地段投资新建加油站，该加油站的名称为：惠州交投元利置业有限公司公庄服务区东加油站（以下简称“公庄服务区东加油站”或“该加油站”），该项目已取得由博罗县发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2304-441322-04-01-340447），取得惠州市能源和重点项目局核发的《惠州市能源和重点项目局关于广东省序号 522#编码 19LIAN08_2L44 加油站规划点新建规划确认的复函》（惠市能重函〔2023〕357 号），同意在该加油站规划点建设加油站。</p> <p>该新建项目计划设置站房 1 座（内设便利店、办公室、财务室、储藏间（戊类）、配电间、工具间、卫生间等）、加油罩棚 1 座（拟设置 4 台四枪三油品潜油泵型加油机）、SF 埋地双层油罐 5 个（位于加油罩棚西侧），油罐含 2 个 30m<sup>3</sup> 92#汽油储罐、2 个 30m<sup>3</sup> 95#汽油储罐、1 个 40m<sup>3</sup> 0#柴油储罐；油罐总容积 160m<sup>3</sup>，折合汽油总容积 140m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积），属于二级加油站；配套敷设相关工艺管线，配置配套的液位仪、潜油泵、渗漏检测报警系统等。</p> <p>本次安全评价范围包括：对建设项目选址、总平面布置及周边环境的符合性评价；对工艺系统、建筑及设备安全、公用工程辅助系统及劳动防护设施等的安全性进行预测性评价，根据可能存在的危险性提出相应的安全对策措施及建议。</p>		
报告编号	YL-2-23-11A-003	现场勘查时间	2023/10/26
评价报告完成时间	2023/11/13	项目组长	宋德扬
项目组成员	王礼攀、骆建辉、廖泽平、熊伟、孟平、罗德威、佐晓凤		
报告编写员	宋德扬、王礼攀、骆建辉		
报告审核员	邱飞明	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	王孝奎		
评价结论	<p>惠州交投元利置业有限公司公庄服务区东加油站新建项目主要存在火灾和爆炸风险，应对火灾和爆炸事故予以重点防范；该项目周边环境符合加油站相关法律法规、标准规范的选址要求，初步设计的平面布置合理，工艺设备采用当前较为先进的加油工艺和设备设施，该项目的安全条件符合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《汽车加油加气加氢站技术标准》等国家现行相关法律、法规、规范、标准的要求，具备新建加油站设立的安全条件。</p>		

## 现场检查时拍摄的相关照片

