

安全评价报告信息

项目名称	宁波城泰新型建材有限公司 LNG 气化站（15m ³ ）安全现状评价		
项目详细地址	北仑区新碶算山村虞袁 217 号		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	其他水泥类似制品制造
项目简介	<p>宁波城泰新型建材有限公司成立于 2012 年 04 月 13 日，法定代表人贺永明，统一社会信用代码：91330206595350113X。公司注册地址位于北仑区新碶算山村虞袁 217 号。经营范围：货运：货物专用运输（罐式）（在许可证有效期内经营）。新型建筑材料、干拌砂浆、湿拌砂浆、保温砂浆、建筑用砂浆的制造、加工；粉煤灰、矿粉的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019 版），宁波城泰新型建材有限公司行业分类属于“非金属矿物制品业”大类中的“其他水泥类似制品制造”小类，代码“C3029”。宁波城泰新型建材有限公司租赁宁波市北仑五环建材有限公司土地进行生产，宁波城泰新型建材有限公司在生产过程中需要使用天然气，为满足生产中的用气需要。宁波城泰新型建材有限公司于 2018 年 6 月在厂区范围内建造了一个 15m³ 的 LNG 气化站。该气化站储罐与配套设备为宁波城泰新型建材有限公司所有。宁波城泰新型建材有限公司为该气化站的安全责任主体，负责 LNG 气化站日常使用、操作人员培训教育以及 LNG 气化站内设备的维护保养等工作。供气商浙江绿华安信新能源有限公司负责 LNG 厂外运输。</p>		
报告编号	YL-3-24-01C-026	现场勘查时间	2023/11/16
评价报告完成时间	2024/1	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、廖泽平		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永斌
技术负责人	王孝奎		
评价结论	宁波城泰新型建材有限公司 LNG 气化站与周边建筑物间距不足，暂不具备安全生产条件，宁波城泰新型建材有限公司须将本评价组提出的问题及整改意见加以落实，并经本机构确认后，宁波城泰新型建材有限公司 LNG 气化站（15m ³ ）安全状况可以满足安全生产的要求。		

现场检查时拍摄的相关照片

