

安全评价报告信息

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳南湖加油站成品油储存经营项目安全现状评价报告		
项目详细地址	深圳市龙岗区龙岗镇深汕路 174 号		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
项目简介	中国石化销售股份有限公司广东深圳南湖加油站成立于 1985 年 04 月 30 日，住所位于深圳市龙岗区龙岗镇深汕路 174 号；类型为分公司；法定代表人为黄祖强；统一社会信用代码为：91440300892478471K； 中国石化销售股份有限公司广东深圳南湖加油站现有职工 25 人，其中安全管理人员 3 人。主要从事 92#、95#、98#汽油和 0#柴油的零售经营。罐区设计油品总储存量为 80m3，包括 4 个汽油罐：2 个容积为 10m3 的 92#汽油罐、1 个容积为 10m3 的 95#汽油罐、1 个容积为 10m3 的 98#汽油罐，4 个 10m3 的 0#柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该站总容积为 60m3（柴油折半计算），属于三级加油站。 本次评价的范围：中国石化销售股份有限公司广东深圳南湖加油站涉及的经营场所（站房、罩棚）、储存场所（埋地罐区）、公用工程及辅助设施、加油卸油设施等，但不包括成品油站外运输环节。		
报告编号	YL-2-24-11C-002	现场勘查时间	2024/3/18
评价报告完成时间	2024-5-10	项目组长	罗德威
项目组成员	王礼攀、周磊、熊伟、骆建辉、孟平、陈聪		
报告编写员	罗德威、王礼攀、周磊、熊伟、骆建辉、孟平、陈聪		
报告审核员	邱飞明	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	王孝奎		
评价结论	中国石化销售股份有限公司广东深圳南湖加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关法律法规、标准的要求。		

现场检查时拍摄的相关照片

