

安全评价报告信息

项目名称	修水县渣津液化气站搬迁项目安全预评价报告		
项目详细地址	修水县渣津镇黄泥湾		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	燃气生产和供应业
项目简介	修水县兴欣燃气有限公司修水县渣津液化气站成立于 2023 年 3 月 3 日，法人为朱金甫，位于九江市修水县渣津镇黄泥湾,主要经营液化石油气，站区拟设五台压力储罐，容积分别为 50m³ 四台，5.24m³ 残液罐一台，总容积为 205.24m³，主要是从事瓶装石油液化气销售经营的企业，根据《液化石油气供应工程设计规范》第 3.0.12 规定，该站为六级站。 项目占地面积 5836.8 m²，站内设储罐区、充装间及烃泵间、消防水池（672 m³）、消防泵房、辅助用房、发配电间等附属设施，该项目已取得不动产权证（不动产权第 0020497 号）、用地预审和选址意见书（用字第 360400202300012 号）、建设用地规划许可证（地字第 3604242023YG0023398 号）、建设工程规划许可证（建修乡 3604242023GG0012342 字）、立项批复（项目编号：2303-360400-04-01-502035）等手续，此次为站区储存充装站建设项目。气站拟配新员工 10 人，其中主要负责人为朱金甫，负责站内一切安全事务。		
报告编号	YL-2024-SW-0306	现场勘查时间	2024/04/05
评价报告完成时间	2024/6	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、陈敬		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	修水县兴欣燃气有限公司修水县渣津液化气站搬迁项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全预评价，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。从安全生产角度，本项目符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求，本项目潜在的危险在采取本评价提出的安全措施后可以得到有效控制。		

现场检查时拍摄的相关照片

