

安全评价报告信息

项目名称	九江市中跃石化有限公司修水县东港乡加油站安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县东港乡桂坳村		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	交通运输、仓储和邮政业/装卸搬运和仓储业/危险品仓储/油气仓储
项目简介	九江市中跃石化有限公司修水县东港乡加油站成立于2019年01月21日，注册地址为修水县东港乡桂坳村，该加油站主要从事成品油（0#柴油、92#汽油、95#汽油）零售经营。该站为有限责任公司分公司，站内从业人员3人，主要负责人为钟凤修，由钟凤修对加油站安全生产负全责，杨金江为安全管理员，负责加油站的日常安全管理工作。 九江市中跃石化有限公司修水县东港乡加油站占地面积为1003.8 m²。站内设有双枪加油机2台，该加油站设卧式双层埋地油罐3台，其埋地输送管道为双层设置，其中30m³ 0#柴油埋地储罐1台，30m³ 92#汽油埋地储罐1台，30m³ 95#汽油埋地储罐1台，油品总储存为75m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021对加油站的等级划分计算，本站属三级加油站。		
报告编号	YL-3-24-11C-002	现场勘查时间	2024/8/10
评价报告完成时间	2024/9	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、周磊		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	九江市中跃石化有限公司修水县东港乡加油站所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实；采用的工艺和设备成熟可靠，生产工艺中采用了一定的安全技术措施，企业对报告中提出的隐患均进行了整改。综上所述：九江市中跃石化有限公司修水县东港乡加油站涉及的安全条件、安全经营条件、安全生产管理、应急管理符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等国家有关法规、标准、规范要求，能满足危险化学品经营安全条件。		

现场检查时拍摄的相关照片

