安全评价报告信息

项目名称	修水县古市中心加油站（普通合伙）安全现状评价报告		
项目详细地址	江西省九江市修水县古市镇杨田村涂源埂辽南公路东侧		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	交通运输、仓储和邮政业/装卸搬运和仓储业/危险品仓储/油气仓储
项目简介	修水县古市中心加油站（普通合伙）成立于 2020 年 01 月 17 日，注册地址为修水县古市镇杨田村涂源埂辽南公路东侧，该加油站主要从事成品油(0#柴油、92#汽油、95#汽油)零售经营。目前加油站共有员工 5 人，执行事务合伙人为孙金平，主要负责人为谢荃莹，由谢荃莹对加油站安全生产负全责，桂梅凡为安全管理员，负责加油站的日常安全管理工作。 修水县古市中心加油站（普通合伙）占地面积为 1999.99 ㎡。站内设有双枪加油机 4 台及埋地输送管道为双层设置，站内设置卧式双层埋地油罐 3 台，其中 50m³ 0#柴油埋地储罐 1 台，50m³ 92#汽油埋地储罐 1 台，50m³ 95#汽油埋地储罐 1 台，油品总储存为 125m³ (柴油罐容积折半计入油罐总容积)。按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 对加油站的等级划分计算，本站属二级加油站。		
报告编号	YL-3-24-11C-005	现场勘查时间	2024/8/12
评价报告完成时间	2024/9	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、周磊		
报告编写员	相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	林永彬
技术负责人	王孝奎		
评价结论	修水县古市中心加油站（普通合伙）所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实；采用的工艺和设备成熟可靠，生产工艺中采用了一定的安全技术措施，企业对报告中提出的隐患均进行了整改。综上所述：修水县古市中心加油站（普通合伙）涉及的安全条件、安全经营条件、安全生产管理、应急管理符合《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等国家有关法规、标准、规范要求，能满足危险化学品经营安全条件。		

现场检查时拍摄的相关照片

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>