

## 安全评价报告信息

项目名称	揭阳市明通塑胶厂有限公司明通加油站新建项目安全评价报告		
项目详细地址	广东省揭阳市揭阳空港经济区渔五路以南、天福东路以东		
资质证号	APJ-(粤)-020	项目所属行业	批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售
项目简介	<p>揭阳市明通塑胶厂有限公司(统一社会信用代码:914452007606446933)计划于揭阳市榕城区溪南街道渔五路以南、天福东路以东投资新建加油站,该加油站的名称为:揭阳市明通塑胶厂有限公司明通加油站(以下简称“明通加油站”或“该加油站”),该项目取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》,规划用地面积为2750m<sup>3</sup>,计容总建筑面积为734.74m<sup>3</sup>,该项目已取得由榕城区发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》(项目代码:2303-445202-04-01-776046),取得广东省揭阳市发展和改革局核发的《关于揭阳市编码VKG1#加油站规划点新建规划确认的复函》(揭市发改油气函〔2024〕487号),同意在该加油站规划点建设加油站。</p> <p>该新建项目计划设置站房1座(共2层,1层设置卫生间、便利店、储物间,2层设置办公室、卫生间等)、辅助用房1座(共3层,1层设置储物间、活动室、发配电间、卫生间等,2、3层设置休息室、卫生间等)、加油罩棚1座(拟设置4台六枪三油品潜油泵式税控加油机)、FF埋地双层卧式油罐4个(位于加油罩棚中间),油罐含1个30m<sup>3</sup>的92#汽油储罐、1个30m<sup>3</sup>的95#汽油储罐、1个30m<sup>3</sup>的98#汽油储罐、1个30m<sup>3</sup>的0#柴油储罐;罐区设计油品总储存量为120m<sup>3</sup>(此处柴油不折半计算),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定,该站总容积为105m<sup>3</sup>(柴油折半计算),属于二级加油站;配套敷设相关工艺管线,配置配套的液位仪、潜油泵、渗漏检测报警系统等。</p> <p>通过与建设单位协商,本次安全评价的对象是揭阳市明通塑胶厂有限公司明通加油站新建项目。</p>		
报告编号	YL-2-24-11A-002	现场勘查时间	2024/7/17
评价报告完成时间	2024/9/5	项目组长	孟平
项目组成员	王礼攀、骆建辉、周磊、熊伟		
报告编写员	孟平、王礼攀、骆建辉、周磊、熊伟		
报告审核员	邱飞明	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	王孝奎		
评价结论	<p>该项目周边环境符合加油站相关法律法规、标准规范的选址要求,可研阶段的平面布置合理,工艺设备采用当前较为先进的加油工艺和设备设施,该项目的安全条件符合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《汽车加油加气加氢站技术标准》等国家现行相关法律、法规、规范、标准的要求,具备新建加油站设立的安全条件。</p>		

# 现场检查时拍摄的相关照片

