

安全评价报告信息

项目名称	河源市能投资产管理有限公司连平县上坪镇新世纪加油站新建项目安全评价报告		
项目详细地址	河源市新市区中山大道西边、永和路南边（和福花园1栋）1-112 商铺		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售
项目简介	<p>河源市能投资产管理有限公司（以下简称“该公司”）成立于2024年07月18日，位于河源市中山大道西边、永和路南边（和福花园1栋）1-112 商铺，统一社会信用代码：91441600MADR772PX4；注册资本：人民币伍仟万元，法定代表人：温奕斌；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；集中式快速充电站；充电桩销售；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；机动车充电销售；节能管理服务；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>河源市能投资产管理有限公司拟租赁连平县上坪镇新镇村牛头湖地段新建加油加气站，建设投资约621.54万元。拟新建站房（便利店）建筑面积168m²，网架加油加气棚554.88m²，安装2个30m³SF 双层汽油油罐，2个50m³SF 双层柴油油罐，油罐总容积160m³，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折合汽油总容积110m³，加气部分设地上LNG 加气撬装一套，内设60m³ LNG 成品撬1台、LNG 卸车加液撬1套，设2台双枪加气机；利用原有宿舍楼改建综合楼（建筑面积427.44m²）。综合楼旁拟增设1台800kVA 变压器和2台120kW 一体式双枪充电桩和4个充电机动车位。</p> <p>根据建设单位的《委托书》和《技术服务合同》，确定本次安全评价为建设项目建设前所进行的安全评价，安全评价范围包括：对建设项目选址、总平面布置及周边环境的符合性评价；对工艺系统、建筑及设备安全、公用工程辅助系统及劳动防护设施等的安全性进行预测性评价，根据可能存在的危险性提出相应的安全对策措施及建议。</p>		
报告编号	YL-2-25-11A-001	现场勘查时间	2025/1/4
评价报告完成时间	2025/3	项目组长	孟平
项目组成员	王礼攀、骆建辉、周磊、刘军国		
报告编写员	孟平、王礼攀、骆建辉、周磊、刘军国		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	郭 斌
技术负责人	王孝奎		

评价结论	<p>河源市能投资产管理有限公司连平县上坪镇新世纪加油站新建项目的选址、总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）等相关标准规范的要求；相关安全设施、工艺设备、劳动保护措施在落实本报告提出的安全对策措施，并在设计、施工、投用过程认真执行有关标准的基础上，河源市能投资产管理有限公司连平县上坪镇新世纪加油站新建项目安全风险可以控制，风险可接受，能够满足安全运行。该公司应切实落实本报告提出的各项安全技术和安全管理对策措施，加强安全管理、严格执行现有规章制度及操作规程，以确保企业安全。</p>
------	--

现场检查时拍摄的相关照片

