

安全评价报告信息

项目名称	铜鼓县广益气体供应站工业气体经营项目安全现状评价报告		
项目详细地址	铜鼓县锦诚竹木业有限责任公司内		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	其他未列明零售业
项目简介	<p>铜鼓县广益气体供应站从事经营为氧气、乙炔、氮气、氩气、二氧化碳等压缩气体，经营者：邱峰。经营类型：个体工商户。供应站从生产企业购买氧气、医用氧气（不存储，根据客户需求购买销售）乙炔、氮气、氩气、二氧化碳气瓶，按用户的要求进行销售。其经营方式为：中介服务经营，负责联系货源和用户，运输委托有资质的危险化学品运输单位负责运输，供应站于2023年8月7日取得危险化学品经营许可证，许可证编号：（赣）宜安经（乙）字[2023]00002号。</p> <p>供应站位于铜鼓县锦诚竹木业有限责任公司内，铜鼓县锦诚竹木业有限责任公司厂区内厂房全部废弃，整个厂区内只有铜鼓县广益气体供应站一家经营单位，供应站仓储在独立的建筑内，占地面积为160m²，其北面和西面为废弃厂房，东面为林地，南面为奔步科技有限公司厂房，有宽6m的水泥路通往站内，交通便利。周围无重要建筑物。站区上方无电力和通讯线路跨越，空气流通良好，周边环境安全。仓库主要储存氧气、乙炔、氮气、二氧化碳和氩气，火灾类别为甲类；仓库以彩钢瓦为引雷器，通过钢柱引入地下，内部分为两个防火分区，防火分区由砖混实体墙分隔，靠东面的防火分区储存氧气、氮气、二氧化碳和氩气，西侧的防火分区储存乙炔，空瓶与实瓶分开存放，靠墙而放，用铁链拉紧以防气瓶倾倒。</p>		
报告编号	Y1-25-JXS-03A-015	现场勘查时间	2025/3/15
评价报告完成时间	2025/04	项目组长	孟平
项目组成员	邱飞明、刘军国、相稚童、周磊		
报告编写员	孟平、相稚童		
报告审核员	程利伟	过程控制负责人	田园
技术负责人	王孝奎		
评价结论	<p>经过采取安全检查表对该项目经营环境、储存设施安全性和可操作性、有效性、安全生产管理等方面进行了综合分析和全方面评价，评价组认为：铜鼓县广益气体供应站工业气体经营项目整改措施落实后，将提高消除和控制各类风险的水平，从而可满足安全经营和存储的要求，仓储、经营气瓶项目风险在可接受范围内，符合安全经营条件；满足国家相关安全生产法律、法规要求。铜鼓县广益气体供应站整体运行情况良好，供应站安全风险程度能够接受，整改后符合经营条件。</p>		

现场检查时拍摄的相关照片

