

安全评价报告信息

项目名称	湛江交投能源发展有限公司英覃（雷州）加油站安全评价报告		
项目详细地址	湛江市坡头区南调街道海湾大桥桥头北侧交投集团		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售
项目简介	湛江交投能源发展有限公司英覃（雷州）加油站（以下简称“该加油站”）成立于 2025 年 01 月 23 日，位于雷州市县道 X690 英覃段与兰海高速互通英利路口交叉处，统一社会信用代码：91440882MAE96DDX19；负责人：冯树杰；经营范围：一般项目：润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 湛江交投能源发展有限公司拟在雷州市县道 X690 英覃段与兰海高速互通英利路口交叉处新建汽车加油站（以下简称“该建设项目”），项目总投资 25.180 万元。拟新建一层站房建筑面积 115.48 m²，罩棚建筑面积 301.41 m²，配套用房建筑面积 65.66 m²；站房南侧预留 6 个充电机动车位及充电配套设施用地；罩棚下设置 2 个 30m³SF 双层汽油油罐，1 个 30m³SF 双层柴油油罐，油罐总容积 90m³，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折合汽油总容积 75m³。 本次安全评价范围包括：对建设项目选址、总平面布置及周边环境的符合性评价；对工艺系统、建筑及设备安全、公用工程辅助系统及劳动防护设施等的安全性进行预测性评价，根据可能存在的危险性提出相应的安全对策措施及建议。		
报告编号	YL-2-26-11A-001	现场勘查时间	2026/2/5
评价报告完成时间	2026/3	项目组长	高建武
项目组成员	林国发、周磊、朱柏、陈聪		
报告编写人员	高建武、林国发、周磊、朱柏、陈聪		
报告审核人	王礼攀	过程控制负责人	郑绍仕
技术负责人	骆明		
评价结论	湛江交投能源发展有限公司英覃（雷州）加油站的主要危险、有害因素为火灾、其他爆炸、中毒和窒息、物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落、高温危害、坍塌、其他伤害等，应重点防范的重大危险有害因素为火灾、其他爆炸；应重视技术、工艺或方式和装置、设备、设施方面安全措施；选址、总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规范（2018 版）》（GB50016-2014）等相关标准规范的要求；相关安全设施、工艺设备、劳动保护措施在落实本报告提出的安全对策措施，		

	并在设计、施工、投用过程认真执行有关标准的基础上，湛江交投能源发展有限公司英覃（雷州）加油站安全风险可以控制，风险可接受，能够满足安全运行。 该公司应切实落实本报告提出的各项安全技术和管理对策措施，加强安全管理、严格执行现有规章制度及操作规程，以确保企业安全。
--	--

现场检查时拍摄的相关照片

		
		