

安全评价报告信息

项目名称	中油碧辟石油有限公司东莞虎门加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目详细地址	东莞市虎门镇太安路虎门段 29 号 2 栋 101		
资质证号	APJ-（粤）-020	项目所属行业	批发和零售业/零售业/汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售/机动车燃油零售
项目简介	中油碧辟石油有限公司东莞虎门加油站成立于 2005 年 07 月 12 日，注册地位于广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 54 号 101 室，负责人为文乾，统一社会信用代码：91441900778307927E。经营范围为建设、经营、管理加油站：零售供应石油制品、加油站内经营便利店。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中油碧辟石油有限公司东莞虎门加油站改建工程（以下简称“本项目”，原工程名称为中油碧辟石油有限公司东莞虎门加油站重建项目）的场地位于东莞市虎门镇太安路与金宁路交叉路口西南方，现有埋地油罐区处于虎门镇金宁路（大宁村头段）扩宽范围内，为配合虎门镇金宁路（大宁村头段）扩宽建设改造工程和征地拆迁工作，本项目在 2020 年 6 月设计为拆除重建工程，拟新建的建（构）筑物包括 3 个埋地双层 SF 油罐、4 台 6 枪加油机、工艺管线等，企业总用地面积约 1935.66m2（房产证宗地面积 2800.5m2，扣除政府计划征地面积 864.84m2），埋地油罐区位于罩棚南侧，占地面积约 288m2。本次改建工程内容包括：拆除原有 3 台 50m³ 单层油罐（0#柴油储罐 1 个，92#汽油储罐 1 个，95#汽油储罐 1 个），拆除原有 4 台 6 枪加油机及原有工艺管道；新建 3 台埋地 SF 双层油罐（包括 0#柴油 50m³ ×1 台、92#汽油 50m³ ×1 台、95#汽油 50m³ ×1 台），安装 4 台 6 枪加油机，共计 24 支加油枪及配套工艺管道，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条柴油折半计入油罐总容积，本次改建后，中油碧辟石油有限公司东莞虎门加油站折合总罐容为 125m3，改造后，该站共设 4 台 6 枪加油机，共计 24 支加油枪，共有 3 个埋地储罐，分别为：0#柴油 50m³ ×1 个、92#汽油 50m³ ×1 个、95#汽油 50m³ ×1 个，改建前后油站级别不变，为二级加油站。 本次评价范围：该加油站用地红线范围内改建工程涉及的设备设施包括：储油罐、卸油区、加油机及其附属管线等，对其安全设施和安全生产条件等方面内容进行验收评价。		
报告编号	YL-1-26-11B-002	现场勘查时间	2026/6/27
评价报告完成时间	2026/7/31	项目组长	梁远胜
项目组成员	林国发、周亚峰、周磊、朱柏		
报告编写人员	梁远胜、林国发、周亚峰、周磊、朱柏		
报告审核人	高建武	过程控制负责人	郭斌
技术负责人	骆明		

评价结论	中油碧辟石油有限公司东莞虎门加油站改建项目符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令（2002）第七十号，中华人民共和国主席令（2021）第八十八号修改）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律法规、标准的要求，项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全设施竣工验收条件。
------	---

现场检查时拍摄的相关照片

